



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
INSTITUT PASTEUR HELLENIQUE

Αθήνα, 22/06/2018

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του Αμφιθεάτρου του Ε.Ι.Π» με CPV 45453100-8

Σε συνέχεια του με ΑΠ. 3164/15-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003269620) Συνοπτικού Διαγωνισμού 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του Αμφιθεάτρου του Ε.Ι.Π» με CPV 45453100-8, παρατίθενται οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

- Στο αντικείμενο του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 διευκρινίζεται πως, «η μέση διατομή των αεραγωγών προσαγωγής είναι 600x250 mm»

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.Ι.Π

Ομότιμη Καθηγ. Φ. Στυλιανοπούλου